

Kop. Dolegę
pr. zapoczątko spr
20.11.2018
JP

Gdańsk, 13 listopada 2018 r.

**URZĄD GMINY
LUBICZ**

data wpływu: 2018 - 11 - 19

Nr: 14819 Zal: 1

Podpis: [signature]

OPINIA

Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 4 i ust. 3a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Wójta Gminy Lubicz znak: ROŚ.6220.27.2018 z dnia 24.10.2018r. (data wpływu 29.10.2018r.) w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: **„Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej nr 3 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 18, 19/6 w obrębie geodezyjnym Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz.

nie stwierdzam

potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania ww. przedsięwzięcia

UZASADNIENIE

W dniu 29.10.2018 r. do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Zlewni w Toruniu wpłynął wniosek Wójta Gminy Lubicz znak: ROŚ.6220.27.2018 z dnia 24.10.2018r. w sprawie wydania opinii co do potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn.: **„Budowa i eksploatacja elektrowni słonecznej nr 3 o mocy do 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą”** na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków nr 18, 19/6 w obrębie geodezyjnym Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz.

Przedsięwzięcie, zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 52 lit b. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 71), zakwalifikowane zostało do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko

Dnia 20 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 1722). W związku z art.1 pkt 30 tej ustawy zmieniającej jedynym organem właściwym do spraw ocen wodnoprawnych, o których mowa w art.388 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo wodne jest dyrektor regionalnego zarządu gospodarki wodnej Wód Polskich. Dyrektor Zarządu Zlewni w Toruniu utracił właściwość do wydawania ocen wodnoprawnych i zgodnie z art. 13 ust.3 ustawy zmieniającej przekazał dokumentację sprawy Dyrektorowi Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Planowane przedsięwzięcie polegać będzie na montażu zespołu ogniw fotowoltaicznych o łącznej mocy do 1MW na konstrukcji nośnej stalowej, inwerterów, konwerterów, kontenerowej stacji transformatorowej, przyłącza, infrastruktury kablowej, dróg wewnętrznych, ogrodzenia, w przypadku wyposażenia w transformator olejowy zostanie on zabezpieczony w szczelną misę o pojemności 100% objętości oleju w transformatorze, do mycia paneli nie przewiduje się używania środków chemicznych. Sprzęt używany na terenie przedsięwzięcia będzie sprawny technicznie, usuwanie awarii, tankowanie, postój odbywać się będzie w miejscu do tego przeznaczonym i odpowiednio zabezpieczonym. Przedsięwzięcie zlokalizowane jest na dz. nr 18, 19/6 w obrębie geodezyjnym Młyniec Pierwszy, gmina Lubicz., powiat toruński, woj. kujawsko-pomorskie.

Na podstawie danych z Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. poz. 1911 i 1958 stwierdzono iż przedsięwzięcie znajduje się w regionie wodnym Dolnej Wisły, na obszarze następujących jednolitych części wód:

- JCWP PLRW20002028999 (Drwęca od Brodniczki do ujścia). JCWP posiada status silnie zmienionej części wód. Stan ogólny JCWP określono jako zły (potencjał ekologiczny dobry i powyżej dobrego, dobry stan chemiczny). JCWP jest określona jako zagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celu środowiskowego. Celem środowiskowym jest osiągnięcie dobrego potencjału i dobrego stanu chemicznego oraz możliwość migracji organizmów wodnych. Dla JCWP określono derogację czasową tj. przesunięcie terminu osiągnięcia celu środowiskowego do 2021 r. ze względu na brak możliwości technicznych. Część JCWP stanowi również obszar chroniony przeznaczony do ochrony siedlisk lub gatunków, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018, poz 1614).

- JCWPd PLGW 200039 - o dobrym stanie (stan ilościowy dobry, stan chemiczny dobry), monitorowana, niezagrożona ryzykiem nieosiągnięcia celów środowiskowych. Celem środowiskowym dla JCWPd utrzymanie dobrego stanu ilościowego oraz chemicznego.

Planowane przedsięwzięcie nie znajduje się na obszarze stref ochronnych ujęć wód ani na obszarze ochronnym zbiorników wód śródlądowych. Inwestycja położona jest poza terenami obszarów szczególnie zagrożonych powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566)

W związku z powyższym uwzględniając charakter, skalę i lokalizację przedsięwzięcia nie przewiduje się negatywnego oddziaływania przedmiotowego przedsięwzięcia na stan jednolitych części wód oraz na realizację celów środowiskowych określonych dla nich w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz.U. poz. 1911 i 1958).

Mając powyższe na uwadze, postanowiono jak w sentencji.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Lubicz, ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz
2. RZŚ aa.
3. ZZ Toruń

Z-CA DYREKTORA

Andrzej Winiarski