

Wyjaśnienie treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUBICZ – część II – Lubicz Górny

Gmina Lubicz działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI LUBICZ – część II – Lubicz Górny”

Data zapytania:	Treść zapytania:	Odpowiedź:
20.05.2019r.	Czy Zmawiający udostępni działkę na której będzie można składować urobek ziemi z wykopu? W jakiej odległości od budowanych rurociągów będzie się ona znajdować? Gdzie będzie możliwość zrzutu wody z odwodnienia wykopu z wody gruntowej?	Wskazania działki, na której będzie możliwe składowanie CZASOWE urobku – Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje, że udostępni część działki nr 412/1 w Lubiczu Dolnym ul. Antoniewo, na której składowany jest nasz materiał drogowy. Wykonawca robót wod.-kan. zobowiązany będzie magazynować przywieziony przez siebie materiał przy granicy działki (zapewniając swobodny wjazd i wyjazd) bez mieszania z naszym magazynowanym materiałem drogowym. Po zakończeniu robót składowany materiał (przywieziony przez wykonawcę robót wod.-kan.) należy uprzątnąć, przywracając teren działki do stanu pierwotnego. Wyrażamy zgodę na zrzut wody gruntowej pochodzącej z wykopów dla potrzeb realizacji robót wod.-kan. do istniejącej kanalizacji deszczowej poprzez istniejące studnie rewizyjne. Przed przystąpieniem do zrzutu wody, wykonawca robót zgłosi zamiar jej odprowadzania celem wskazania przez przedstawiciela tut. Zarządu właściwej dla danego miejsca studni. Przed wprowadzeniem wody do systemu kanalizacji deszczowej należy zastosować zewnętrzny separator piasku. Po zakończeniu odprowadzania wody, odcinek kanału deszczowego wraz ze studniami rewizyjnymi do odbiornika, przez który woda była prowadzona, należy poddać płukaniu czystą wodą. Po zakończeniu płukania, odcinek k.d. należy zgłosić do odbioru w tut. Zarządzie.