

Lubicz dnia : 13 stycznia 2022 r.

dotyczy: postępowania prowadzonego w Trybie Podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 – ze zmianami) na **Budowa placu zabaw oraz obiektów małej architektury na terenie Gminy Lubicz w ramach zadania pn.: „Budowa placu zabaw w Józefowie”, zgodnie z ogłoszeniem postępowania Nr 2021/BZP 00340232/01 z dnia 31.12.2021 r.**

Zamawiający, Gmina Lubicz, informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały zgłoszone pytania do SWZ, w związku z czym na podstawie art. 284 ust. 2 Zamawiający informuje:

1. "Zestaw zabawowy B4: z jakich materiałów ma być wykonane to urządzenie, konstrukcja, grubość lin, itd. ; jakie wymiary min powinno posiadać to urządzenie, proszę podać wysokość, szerokość, długość (w projekcie na rysunku urządzenia wymiary są skreślone)."?

Odp. Zamawiający w rozdziale 3 ust.2, pkt. b4 SWZ określił rodzaj materiałów z jakich ma zostać wykonana konstrukcja oraz jej parametry wielkościowe. Grubość lin nie mniejsza niż 16 mm.

2. Z jakich materiałów mają być wykonane pozostałe urządzenia. "?

Odp. Zamawiający w rozdziale 3 SWZ określił rodzaj materiałów, z jakich mają zostać wykonane urządzenia.

3. Proszę podać wymiary pozostałych urządzeń."

Odp. Zamawiający w rozdziale 3 SWZ określił wymiary wszystkich urządzeń.

Z up. WÓJTA

Aneta Kaczmarek
Sekretarz Gminy