

**Gmina Lubicz
ul. Toruńska 21
87-162 Lubicz**

WARUNKI TECHNICZNE

Dotyczy zadania : Przebudowa ul. Szkolnej na odcinku od ul. Kowalewskiej do ul. Poprzecznej w Grębocinie

Odpowiadając na wniosek w sprawie wydania warunków technicznych dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ulicy Szkolnej w Grębocinie, gm. Lubicz informujemy co następuje:

1. Istniejące wpusty deszczowe należy odmulić oraz wymienić na nowe.
2. Istniejące włazy do studni wraz z pierścieniami odcinającymi należy wymienić na nowe (nie dopuszcza się ponownego montażu demontowanych pierścieni oraz pokryw żeliwnych).
3. Nowe elementy infrastruktury wodno-kanalizacyjnej należy zaprojektować do rzędnej projektowanej nawierzchni.
4. Istniejące obudowy żeliwne od zasuw należy zaprojektować do rzędnej projektowanej nawierzchni oraz wymienić na nowe.
5. Nie wyklucza się występowania nie zinwentaryzowanych elementów infrastruktury. W przypadku jej występowania – wykonawca zobowiązany jest wykonać prace zgodnie z punktem 2-4 niniejszych warunków.
6. Nowo projektowaną nawierzchnię należy zaprojektować w sposób uniemożliwiający zalewanie posesji przyległych.
7. Zdemontowane elementy należy niezwłocznie przekazać do Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu sp. z o.o.
8. Zlecniodawca zobowiązany jest sporządzić dokumentację techniczną zawierającą plan zagospodarowania działki lub terenu wraz z opisem technicznym instalacji wykonany przez projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia.
9. Powyższą dokumentację należy uzgodnić z gestorem sieci.
10. Przebieg trasy przyłączy należy uzgodnić z zarządcą drogi przez którą będzie przebiegać przyłącze, w tym celu należy wystąpić do odpowiedniego zarządcy drogi z wnioskiem o wydanie decyzji zezwalającej na lokalizację urządzenia infrastruktury podziemnej. Decyzja powinna zostać dołączona do dokumentacji technicznej przyłącza.
11. **W przypadku ingerencji robót w teren należący do osób trzecich koniecznym jest uzyskanie ich pisemnej zgody na w/w roboty oraz lokalizację urządzeń oraz podłączeń. Zgody należy dołączyć do dokumentacji projektowej przyłącza w oryginale lub poświadczyc za zgodność z oryginałem.**
12. **Wnioskodawca przedstawia do uzgodnienia kompletną dokumentację, o której mowa w pkt 3 niniejszych warunków w 2 egzemplarzach w siedzibie Zakładu Usług Komunalnych w Lubiczu Sp. z o.o.**
13. Wnioskodawca ponosi całkowite koszty projektowania oraz wykonania i eksploatacji przyłącza wodociągowego o którym mowa w niniejszych warunkach.

Ważność warunków ustala się na okres 2 lat od daty ich wydania.

Starszy Specjalista
ds. techniczno-projektowych
inż. Marcin Wójciechowski

.....
(podpis)

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a MRW

Wnioskodawca oświadcza, że zapoznał się z treścią powyższych warunków i akceptuje ich brzmienie.

.....
(data)

.....
(podpis wnioskodawcy/odbierającego)