

## **„Zakup, dostawa i montaż zestawu kontenerowego przeznaczonego na świetlicę dla dzieci.”**

nr referencyjny: **ZEASiP.362.1.2023**

**POSTĘPOWANIE PROWADZONE NA PODSTAWIE REGULAMINU UDZIELANIA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH**

Lubicz Dolny, 4 sierpnia 2023 r.

### **ZAMAWIAJĄCY:**

**Gmina Lubicz**

Lubicz Dolny, ul. Toruńska 21

87-162 Lubicz

### **WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO**

Zamawiający działając podstawie Zarządzenia Nr 0050.10.2021 z dnia 4 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia w Urzędzie Gminy Lubicz regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości do kwoty niższej niż 130 000 zł przedstawia następujące wyjaśnienia do pytań Wykonawców:

1. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie kontenera o wymiarach: szerokość zew. 2438, długość zew. 6020, wysokość wew. 2500.

#### **Odpowiedź:**

Tak, Zamawiający informuje że podane w specyfikacji technicznej parametry kontenera mają charakter przybliżony.

2. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie ścian i dachu z płyty warstwowej z rdzeniem z pianki PIR gr. 100 mm.

#### **Odpowiedź:**

Tak.

3. Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie odwodnienia dachu za pomocą zewnętrznych rynien i rur spustowych.

#### **Odpowiedź:**

Nie.

4. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę kolorystyki kontenera z koloru RAL9002 na kolor RAL9010.

#### **Odpowiedź:**

Tak.

5. Czy kontener ma być przedzielony ściankami wewnętrznymi, jeżeli tak to proszę o schematu z naniesionymi ściankami oraz drzwiami i oknami

#### **Odpowiedź:**

Nie.

6. Czy można zastosować okna 1200x1200 mm R/U jednokwaterowe. Czy tylko jedno okno ma być wyposażone w roletę.

**Odpowiedź:**

Można zastosować okna opisane przez Wykonawcę. Tylko jedno okno ma być wyposażone w roletę.

7. Przy instalacji elektrycznej 1-fazowej nie można zamontować gniazda 400 V.

**Odpowiedź:**

W opisie jest omyłka pisarska. Należy zamontować gniazdo odpowiednie do 1-fazowej instalacji elektrycznej.

---

**Jednocześnie Zamawiający informuje, że przesuwa termin składania ofert na 9 sierpnia 2023 r., godz. 15.00 aby umożliwić Wykonawcom uwzględnienie w/w wyjaśnień w swoich ofertach.**