

Opinia geotechniczna oraz informacja o sposobie posadowienia obiektu budowlanego

W obrębie planowanych robót występują dobre i przeciętne warunki wodne oraz proste warunki gruntowe. Kategoria geotechniczna obiektu – pierwsza, grupa nośności podłoża G1-G2

Na obszarze objętym inwestycją występują osady wodnolodowcowe (fluwiogłacjalne, sandrowe, rzeczno-lodowcowe).

Stwierdzono występowanie piasków, mułków i żwirów wodnolodowcowych na glinach zwałowych.

Poziom swobodnego zwierciadła wód gruntowych na przedmiotowym obszarze występował na głębokości powyżej 1,5m od spodu konstrukcji nawierzchni.

Rodzaj konstrukcji, dostosowano do warunków gruntowych, terenowych oraz wymagań Zamawiającego.

mgr inż. Radosław Formanowski



FORMA Pracownia Projektowa
Wanda Formanowska
ul. Dębowa 6, 64-115 Wilkowice
NIP: 6972064344 REGON: 300078145
formanowska.wanda@wp.pl
tel. 506 020 128