

Lubicz dn 27.12.2012r

PR-271.3.2012

PT. OFERENCI

Dotyczy postępowania ; Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami i przyłączami I etap w miejscowości Grębocin Gm.Lubicz.

W związku z prowadzonym postępowaniem o zamówienie publiczne pn. j.w uprzejmie informuję że wpłynęło zapytanie do SIWZ.

Zgodnie z art. 38. ust 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych, Gmina Lubicz

Pytanie oferenta

Odpowiedz na pytanie

Informujemy ,że wymagane jest aby wyroby budowlane wbudowane w obiektach w ramach zadania inwestycyjnego j.w spełniały wymagania wynikające z Polskich Norm przenoszących Normy państw europejskich lub norm innych państw członkowskich EOG zgodnie z art. 30 ust .1 p.z.p. który ma zastosowanie w tym postępowaniu przetargowym.

Zamawiający dopuszcza zastosowanie w studniach betonowych wkładek wykonanych z poliuretanu (PU) równoważnie do zaprojektowanych wkładek wykonanych z polipropylenu (PP).

Wójt Gminy

(-)

Marek Olszewski