



GMINA LUBICZ - ZARZĄD DRÓG, GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ I KOMUNALNEJ W LUBICZU

Lubicz dnia : 9 marca 2018 r.

ZDG.271.522.5.2018

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 – ze zmianami) dla zadania pn: „Przebudowa ul. Słonecznej, Porannej i Lampkowskiego w Grębocinie etap I – budowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego” zgodnie z ogłoszeniem przetargu z dnia 2 marca 2018 r.

Zamawiający, Gmina Lubicz w imieniu której działa Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały zgłoszone zapytania do SIWZ o treści:

1. *Prosimy o podanie punktu pracy pomp (Q_p , H_p) suchej przepompowni wód deszczowych.*
2. *Prosimy o podanie ilości wód deszczowych dopływających do zlewni suchej przepompowni wód deszczowych (Q_{hmax}).*
3. *Prosimy o podanie obliczeniowej pojemności retencyjnej zbiornika tłoczni wód deszczowych.*
4. *Prosimy o podanie średnicy zbiornika betonowego przewidzianego pod zabudowę tłoczni wód deszczowych.*
5. *Dla jakiej wielkości zbiornika betonowego tłoczni wód deszczowych uzyskano pozwolenie na budowę?*

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy j.w. Zamawiający informuje, co następuje:

- Ad.1. Punkty pracy pompy (Q_p , H_p) suchej przepompowni wód deszczowych wynoszą odpowiednio:
 $Q_p=49,50\text{m}^3/\text{h}$; $H_p=2,00\text{ m}$.
- Ad.2. Ilość wód deszczowych dopływających do zlewni suchej przepompowni (Q_{hmax}) wynosi $49,50\text{m}^3/\text{h}$.
- Ad.3. Obliczeniowa pojemność retencyjna zbiornika tłoczni wynosi 2m^3 .
- Ad.4. Średnica zbiornika betonowego przewidzianego pod zabudowę tłoczni wód deszczowych wynosi 2500mm .
- Ad. 5. Pozwolenie na budowę w toku procedury administracyjnej.