

PT OFERENCI

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa świetlicy wiejskiej w Młyńcu Drugim wraz z wyposażeniem”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Gmina Lubicz działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: **„Budowa świetlicy wiejskiej w Młyńcu Drugim wraz z wyposażeniem”.**

Pytanie nr 1

W opisie architektonicznym pkt. 3.2.7 - Blacha na dachu

Jest. Pokrycie dachu w postaci blachy na rąbek stojący na łatach drewnianych.

W następnym pkt. 3.2.8

Jest . Wszystkie obróbki blacharskie,. parapety, rynny i rury spustowe wykonać z blachy tytan-cynk 0,6 mm.

Pytanie - Czy pokrycie dachowe wykonać również z blachy tytan-cynk 0,6 mm na rąbek stojący.?

Odpowiedź

Pokrycie dachu należy wykonać z blachy na rąbek stojący cynkowanej, w kolorze zgodnym z projektem budowlanym lub zmienionym za zgodą inwestora,

Pytanie nr 2

Na rys. K10 element HEB 180 Nr16 wg rys. K9

Na rys. K9 brak szczegółów związanych z tym elementem oprócz długości podanej w tabeli l=8100 mm.

Prosimy o podanie

- w jaki sposób wykonać oparcie HEB 180 na wieńcu (murlacie)*
- sposób oparcia HEB 180 na stalowym dźwigarze*
- sposób oparcia krokwi na HEB 180*

Odpowiedź nr 2

Jeżeli chodzi o krokiew koszową w postaci dwuteownika HEB180;

- Oparcie HEB 180 wykonać bezpośrednio na wieńcu żelbetowym poprzez zakotwioną markę stalową o wymiarach 650x250x15mm i blachy stalowe gr. 15mm;
 - Oparcie (połączenie) HEB 180 z dźwigarem kratowym, poprzez blachy węzłowe i spoiny;
 - Połączenie krokwi z dwuteownikiem HEB180 poprzez blachy stalowe i śruby M16;
- Szczegóły połączeń zostaną opracowane i dostarczone wykonawcy na etapie realizacji.

WÓJT GMINY

(-)

Marek Olszewski