

PT OFERENCI

Dotyczy: postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Budowa świetlicy wiejskiej w Młyńcu Drugim wraz z wyposażeniem”.

Wyjaśnienie treści SIWZ

Gmina Lubicz działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: **„Budowa świetlicy wiejskiej w Młyńcu Drugim wraz z wyposażeniem”.**

Pytania:

*„W ramach udziału w przetargu pn. „BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W MŁYŃCU DRUGIM WRAZ Z WYPOSAŻENIEM” zwracamy się z prośbą o odpowiedź na następujące pytanie:
W Sali Głównej zaprojektowano ściankę mobilną przesuwną z mocowaną prowadnicą do dźwigara stalowego. Przy wysokiej dźwiękoszczelności waga takiej ścianki dochodzi do 60 kg/m2.
- Czy projekt dźwigara dachowego uwzględnia obciążenia związane z wagą ścianki mobilnej?
- Jaką izolacyjność akustyczną ma posiadać ścianka?
- jakie są wymagania co do klasy niepalności ścianki?”*

Odpowiedzi:

1. Tak, ciężar ścianki został uwzględniony przy wymiarowaniu dźwigara kratowego.
2. Akustyka 50 dB zalecana
3. Brak wymagań – jedna strefa pożarowa (jak się zamknie ściankę to nie będzie drogi ewakuacji)

Pytania:

Jednym z elementów stolarki zewnętrznej są drzwi rozsuwane D4

- brak informacji o mechanizmie otwierania. Czy mają być otwierane ręcznie czy automatycznie?

Odpowiedzi:

Mają być otwierane ręcznie;