

**Gmina Lubicz działając zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn:
„WYKONANIE INSTALACJI KLIMATYZACYJNYCH WRAZ Z WYKONANIEM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ POWYKONAWCZEJ DLA BUDYNKÓW „A” I „B” URZĘDU GMINY LUBICZ ORAZ Z WYKONANIEM ROBÓT BUDOWLANYCH TOWARZYSZĄCYCH ZADANIU”**

Lp	Data zapytania:	Treść zapytania:	Odpowiedź:
1	15.04.2019	Proszę o udostępnienie rzutów pomieszczeń wraz z zaznaczonymi miejscami, gdzie mają być zainstalowane jednostki wewnętrzne oraz zewnętrzne	<p>W związku z zapisem w SIWZ dotyczącym wykonania dokumentacji projektowej przez Oferenta/Wykonawcę, który jest zobowiązany do wykonania takowej w ramach przedstawionej oferty. A zatem Zamawiający umożliwi wszystkim Oferentom dokonanie wizji lokalnej na obiekcie celem dokonania niezbędnych prac przygotowawczych do wykonania stosownych obliczeń i zapoznania się z zakresem prac do wykonania, a w konsekwencji do sporządzenia oferty i projektu. Zamawiający sugeruje jedynie zamontowanie jednostek wewnętrznych nad drzwiami wejściowymi do poszczególnych pomieszczeń, zaś jednostki zewnętrzne umiejscowione będą na dachu obiektu na odpowiedniej konstrukcji. Podczas ewentualnych oględzin Zamawiający wskaże te miejsca.</p> <p>W załączeniu rzuty kondygnacji.</p>
2	15.04.2019	Proszę o podanie ilości urządzeń wewnętrznych i zewnętrznych wraz z ich mocami chłodniczymi oraz jaki system ma być zastosowany – split, multi, vrv itd...	<p>W związku z zapisem w SIWZ dotyczącym wykonania dokumentacji projektowej przez Oferenta/Wykonawcę, ten jest zobowiązany do wykonania takowej w ramach przedstawionej oferty. A zatem Zamawiający umożliwi wszystkim Oferentom dokonanie wizji lokalnej na obiekcie celem dokonania niezbędnych prac przygotowawczych do wykonania stosownych obliczeń i zapoznania się z zakresem prac do wykonania, a w konsekwencji do sporządzenia oferty i projektu. Dobór urządzeń i ich mocy chłodniczych jest zatem po stronie Oferenta/Wykonawcy. Zamawiający wskazuje jedynie pomieszczenia, którymi należy objąć zakres prac i w których należy wykonać klimatyzację. Ilość i moce chłodnicze urządzeń będą wynikać będą</p>

			przedmiotem opracowania projektowego, który leży po stronie Oferenta/Wykonawcy. Zamawiający wymaga jedynie od Oferenta, aby proponowane urządzenia spełniały parametry (poziom głośności i parametry środowiskowe) podane w SIWZ. Zamawiający nie narzuca żadnych rozwiązań systemowych.
3	15.04.2019	Proszę o udostępnienie przedmiaru robót – brak jakichkolwiek danych o ilościach urządzeń, instalacji, ilości opraw, ilości zabudów itd...	W związku z zapisem w SIWZ dotyczącym wykonania dokumentacji projektowej przez Oferenta/Wykonawcę, ten jest zobowiązany do wykonania takowej w ramach przedstawionej oferty. A zatem Zamawiający umożliwi wszystkim Oferentom dokonanie wizji lokalnej na obiekcie celem dokonania niezbędnych prac przygotowawczych do wykonania stosownych obliczeń i zapoznania się z zakresem prac do wykonania, a w konsekwencji do sporządzenia oferty i projektu. Dobór urządzeń i ich mocy chłodniczych jest zatem po stronie Oferenta/Wykonawcy. Zamawiający wskazuje jedynie pomieszczenia, którymi należy objąć zakres prac i w których należy wykonać klimatyzację. Ilość i moce chłodnicze urządzeń będą wynikać będą przedmiotem opracowania projektowego, który leży po stronie Oferenta/Wykonawcy. Zamawiający wymaga jedynie od Oferenta, aby proponowane urządzenia spełniały parametry (poziom głośności i parametry środowiskowe) podane w SIWZ. Zamawiający nie narzuca żadnych rozwiązań systemowych.
4	15.04.2019	Proszę o wskazanie miejsca rozdzielni, gdzie mają być podłączone j.wew i zew.	Zamawiający wskaże rozdzielnię elektryczną podczas wizji lokalnej na obiekcie. (miejsce rozdzielni zaznaczone na rzucie)
5	15.04.2019	Czy budynki lub teren podlegają pod konserwatora zabytków?	Nie podlegają
6	15.04.2019	Proszę o podanie ilości zabudów sufitów systemowych kasetonowych?	Powierzchnię sufitów do zabudowy należy obliczyć podczas wizji lokalnej. Sufity należy zabudować we wszystkich pomieszczeniach (korytarzach), w których będą prowadzone instalacje klimatyzacyjne (rurociągi miedziane, skropliny i instalacje elektryczne) na całej ich powierzchni.
7	15.04.2019	Proszę o informacje jakie oświetlenie w oprawach Led do zabudowy kasetonowej zastosować (moc,	Ilość opraw wynikać będzie z norm oświetleniowych dla danego pomieszczenia i Zamawiający nie narzuca tych ilości, a wymaga

		luxy itd.) ? Oraz jaka ilość tych opraw ?	jedynie, aby były to oprawy LED kasetonowe 600x600.
8	15.04.2019	Proszę o wskazanie miejsc odprowadzenia instalacji skroplin z jednostek wewnętrznych, czy konieczne jest zastosowanie pomp skroplin?	W związku z zapisem w SIWZ dotyczącym wykonania dokumentacji projektowej przez Oferenta/Wykonawcę, ten jest zobowiązany do wykonania takowej w ramach przedstawionej oferty. A zatem Zamawiający umożliwi wszystkim Oferentom dokonanie wizji lokalnej na obiekcie celem dokonania niezbędnych prac przygotowawczych do wykonania stosownych obliczeń i zapoznania się z zakresem prac do wykonania, a w konsekwencji do sporządzenia oferty i projektu. Oferent/Wykonawca podczas dokonywania wizji na obiekcie samodzielnie dokona wyboru miejsc odprowadzenia skroplin jak również zdecyduje o konieczności zastosowania bądź nie pomp skroplin do poszczególnych urządzeń. Ponieważ do Oferenta/Wykonawcy należy wykonanie dokumentacji projektowej konieczne jest, aby ta zawierała stosowne obliczenia dotyczące również instalacji skroplin.
9	17.04.2019	Proszę o udostępnienie rzutów klimatyzowanych pomieszczeń dla budynku A i B wraz z ich powierzchnią użytkową oraz korytarzy.	W załączeniu rzuty kondygnacji.
10	17.04.2019	Proszę o udostępnienie rzutu dachu z lokalizacją jednostek zewnętrznych.	W załączeniu rzuty kondygnacji. Rozmieszczenie jednostek zewnętrznych należy do opracowania przez oferenta w związku z zapisem w SIWZ dotyczącym wykonania dokumentacji projektowej przez Oferenta/Wykonawcę.
11	17.04.2019	Proszę o wskazanie miejsca zasilania elektrycznego jednostek klimatyzacyjnych dla budynku A i B.	Miejsce włączenia zaznaczone na załączonym rzucie
12	17.04.2019	Czy Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie wizji lokalnej na obiektach?	Zamawiający wręcz oczekuje wizyty oferenta na obiekcie w celu dokonania wizji i właściwego przygotowania oferty zgodnie z SIWZ.