

PROJEKT BUDOWLANY

OBIEKT : Oświetlenie uliczne.


ADRES : Lubicz Dolny ul. Wilczy Młyn (od Kasztanowej)
(dz.nr 356/2 i 367/4)

INWESTOR :

Zarząd Dróg Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej w Lubiczu
ul. Toruńska 36A, 87-162 Lubicz


BRANŻA : Elektryczna

PROJEKTANT : Roman Pater



Upr. bud. GP. I . 7342/111/TO/94.
w specjalności instalacyjno inżynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Data opracowania : 10. 2007r.



Zasilanie z istn. oświetlenia (ul. Wilczy Młyn st. nr 2)



Proj. słup OŻ-9 z oprawą SGS 102/150W - 2kpl.



Proj. YAKY 4x25mm² / 100m (110 m)

Obiekt : Oświetlenie uliczne.
Adres : Lubicz Dolny ul. Wilczy Młyn (od Kasztanowej).

Inwestor:
Zarząd Dróg, Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej
Lubicz ul. Toruńska 36A

Tytuł: Schemat ideowy

Branża : elektryczna

Projektant: Roman Pater
upr. bud. Nr GP.I. 7342/111/TO/94
w specjalności instalacyjno – inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

Data
08
2007r.

Podpis

Skala

Rys. nr E2

INFORMACJA BIOZ - CZĘŚĆ OPISOWA

1. Zakres robót budowlanych
 - wykonanie wykopów pod kabel energetyczny słupy,
 - ustawienie słupów oświetleniowych,
 - ułożenie kabla w gotowych wykopach,
 - zasypanie rowów kablowych.
2. Wykaz istniejących obiektów.

Działki nr 356/2 i 367/4 stanowią pas drogowy.
3. Elementy zagospodarowania terenu mogące stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi
Prace budowlane odbywać się będą w pasie drogowym..
4. Wskazanie zagrożeń podczas realizacji robót.

Podczas realizacji robót należy zachować szczególną ostrożność przy pracach w pasie drogowym.
Prace należy wykonywać sposobem ręcznym.
Pracownicy realizujący roboty muszą posiadać kwalifikacje w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
5. Sposób prowadzenia instruktaży przed przystąpieniem do robót.

Przed przystąpieniem do każdej z faz realizacji inwestycji należy przeprowadzić szkolenie pracowników.
6. Środki bezpieczeństwa.

Podczas wykonania poszczególnych robót należy stosować środki bezpieczeństwa przewidziane do użycia przy realizacji zadania:

 - ubrania robocze, rękawice robocze, kaski ochronne, okulary ochronne.

Teren budowy powinien być zabezpieczony i zorganizowany w sposób umożliwiający swobodne opuszczenie (ewakuację) w przypadku zagrożenia pożarem, wypadkiem, awarii sprzętu.
7. Szczegółne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
 - roboty należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami i w sposób gwarantujący zachowanie bezpieczeństwa ludzi i mienia,
 - teren prowadzonych robót zabezpieczyć przed dostępem osób nieupoważnionych,
 - przy wykonywaniu robót budowlanych zabezpieczyć interesy osób trzecich,
 - przestrzegać wymogów i uwag organów, instytucji oraz jednostek uzgadniających i opiniujących projekt budowlany,
 - po zakończeniu robót budowlanych teren uporządkować.