

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
„Rozbudowa ul. Kresowej w Toruniu/ul. Toruńskiej w Grębocinie na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ul. Hławskiej w Toruniu”

Wyjaśnienie treści SIWZ

Gmina Lubicz działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków
 Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: **„Rozbudowa ul. Kresowej w Toruniu/ul.
 Toruńskiej w Grębocinie na odcinku od drogi krajowej nr 15 do ul. Hławskiej w Toruniu”.**

L.p.	Data zapytania:	Treść zapytania:	Odpowiedź:
1	13.11.2019	1. Zamawiający w projekcie umowy określił sposób rozliczenia z Wykonawcą: „Wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 będzie płatne na podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT po podpisaniu przez Zamawiającego protokołu końcowego odbioru przedmiotu umowy, o którym mowa w §1 bez uwag oraz przedłożeniu Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne określenie czy Zamawiający dopuszcza rozliczenia częściowe ??	Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie na podstawie faktur przejściowych wystawianych nie częściej niż 1 x co trzy miesiące i faktury końcowej. Suma należności z faktur przejściowych nie może przekroczyć 90% kwoty wynagrodzenia.
2	13.11.2019	Branża sanitarna : Czy zamawiający dopuszcza dla kanalizacji deszczowej zastosowanie rur litych PVC-U SN8 ?? W opisie „Przedmiot i zakres opracowania” określono rury typu PVC-U SN 12 natomiast w tabeli określającej zakres rzeczowy napisane jest „Przewody z rur PVC-U SN12 SN8 „	Nie dopuszcza się rur SN8. Należy stosować SN12. W zakresie rzeczowym nastąpiła omyłka pisarska.