

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:
**„DOSTAWA I MONTAŻ, AUTOMATYCZNEJ TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WYKONANIEM
ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA ROBÓT BUDOWLANYCH”**

Gmina Lubicz działając zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na realizację zadania pn.: **„DOSTAWA I MONTAŻ, AUTOMATYCZNEJ TOALETY PUBLICZNEJ WRAZ Z WYKONANIEM ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZAMÓWIENIA ROBÓT BUDOWLANYCH”**

L.p.	Data zapytania:	Treść zapytania:	Odpowiedź:
1.	29.01.2020	W opisie przedmiotu zamówienia brak informacji dotyczącej materiału na elewację zewnętrzną. Materiał elewacyjny jest bardzo istotnym czynnikiem cenotwórczym. Wnosimy o określenie materiału na elewację.	Dopuszczamy elewację zewnętrzną inną niż tynk tradycyjny, najlepiej odporną na uszkodzenia mechaniczne, w kolorystyce grafitowo-szarej
2.	29.01.2020	"Wnosimy o dopuszczenie zastosowania drzwi wejściowych aluminiowych lub stalowych malowanych proszkowo zamiast stali nierdzewnej."	Dopuszczamy zastosowanie drzwi wejściowych aluminiowych lub stalowych.
3.	30.01.2020	Czy Zamawiający dopuszcza, aby pomieszczenie techniczne znajdowało się wewnątrz Toalety?	Tak, dopuszczamy takie rozwiązanie.
4.	30.01.2020	Czy Zamawiający dopuszcza Toaletę składającą się z dwóch obiektów?	Nie, ma to być jeden obiekt.