

Lubicz dnia : 29 marca 2021 r.

ORG.271.2.2021

dotyczy: postępowania prowadzonego w Trybie Podstawowym na podstawie art. 275 pkt. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019, poz. 2019 – ze zmianami) na **budowę sali gimnastycznej wraz z łącznikiem i pomieszczeniami towarzyszącymi przy istniejącej Szkole Podstawowej nr 1 w Lubiczu Dolnym**, zgodnie z ogłoszeniem Nr 2021/BZP 00018021/01 z dnia 2021-03-16 r.

Zamawiający, Gmina Lubicz, informuje, że w prowadzonym postępowaniu zostały zgłoszone pytania do SIWZ

Na podstawie art. 284 ust.2 ustawy j.w. Zamawiający informuje, co następuje:

1. Prosimy o określenie typu sufitu podwieszanego.

Odp. Zamawiający określa parametry sufitu podwieszanego:

- Reakcja na ogień - A1 wg (EN 13501-1)
- Odporność na wilgoć i stabilność wymiarowa – do 100 % wilgotności względnej i zachowana stabilność wymiarowa nawet przy dużej wilgotności.
- Wytrzymałość powierzchni - Zwiększona wytrzymałość powierzchni i odporność na zabrudzenia

2. W związku z licznymi odmowami dostawców ze względu na wymagania techniczne drzwi D8 oraz D9 stalowych Ei60 z pełnym szkleniem zwracamy się z pytaniem o możliwość wykonania jako aluminiowe.

Odp. Zamawiający informuje, że drzwi D8 i D9 należy wykonać analogicznie jak drzwi D7 z zachowaniem podziału skrzydeł, z zachowaniem parametrów obowiązujących dla drzwi zewnętrznych. Dopuszcza się wykonanie drzwi D8 i D9 w wersji aluminiowej Ei60.

Proszę o informację jakiego typu produkt należy ująć w ofercie tatami czy Nage Komi?

Odp. Zamawiający informuje, że zakres postępowania obejmuje wykonanie maty do judo Nage Komi zgodnie z projektem, z zastrzeżeniem pkt 3 ust 15 SWZ.

3. Proszę również o określenie jaki typ twardości mata tatami należy przyjąć w ofercie? (miękkie, twarde, super twarde, średniej twardości).

Odp. Zamawiający przewiduje wykonanie średniej twardości maty do judo.

4. Jakie wypełnienie mają mieć drzwi stalowe Ei60 D8 oraz D9?

Odp. Zamawiający dopuszcza wykonanie drzwi D8 i D9 analogicznie jak drzwi D7 w wersji stalowej lub aluminiowej zgodnie z ppkt 4.5.1. opisu architektonicznego, w wersji Ei60.

W Ó J T
(-)
Marek Nicewicz